

寿环审复〔2025〕37号

关于安徽省金源食品有限公司锅炉及工业 技术改造项目环境影响报告表 审批意见的函

安徽省金源食品有限公司：

你单位报来《安徽省金源食品有限公司锅炉及工业技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，结合现场勘察、专家审查及分局各部门意见建议，现提出如下审批意见。

一、本项目为技改项目，位于寿县瓦埠镇瓦埠村，国民经济行业类别：C1361 水产品冷冻加工、C1371 蔬菜加工、C4430 热力生产和供应；项目总投资 598.1 万元，其中环保投资 20 万元；本次技改将现有水产品生产线 1 台 0.95t/h 生物质锅炉更新为 1 台 1t/h 天然气锅炉、将有机蔬菜生产线 1 台 2t/h 生物质锅炉更换为 2 台 4t/h 天然气锅炉（1 用 1 备），其中 1t/h 天然气锅炉仅生产低峰期生产水产品时使用，4t/h 天然气锅炉在高峰期生产有机蔬菜和水产品时使用；由于现有生产线部分设备老化落后，本次技改同时采购 1 套草莓切丁流水线、1 套速冻隧道、1 套自动包装称流水线代替现有的有机蔬菜生产线老旧设备；技改后，项目生产工艺、产能等不变，不新增用地；本次技改项目经寿县工

业和信息化局备案（项目代码 2504-340422-07-02-405330）；编制单位（编制主持人）：安徽恒泽环境科技有限公司（项芳）。

二、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十条“建设单位应当对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的内容和结论负责，接受委托编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的技术单位对其编制的建设项目环境影响报告书、环境影响报告表承担相应责任”，你单位及安徽恒泽环境科技有限公司应严格履行各自职责。

三、在全面落实《报告表》及本审批意见提出的各项生态环境保护措施的前提下，我局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的生态环境保护措施。未经批准，你单位不得擅自扩大建设规模、改变环境保护对策措施等。你单位在项目建设及运行过程中应重点做好以下工作：

（一）严格落实《报告表》中提出的污染防治措施，雨污分流、分类收集、分质处理。雨水排入市政雨水管网，新增软水制备排水和锅炉排水依托厂区现有污水处理设施处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中一级标准，排入水塘用于农灌。

（二）严格执行《中华人民共和国大气污染防治法》，落实《报告表》提出的大气污染防治措施和要求。1t/h 天然气锅炉燃烧废气经低氮燃烧装置燃烧后，通过 15m 高（DA001）排气筒排放，4t/h 天然气锅炉燃烧废气经低氮燃烧装置燃烧后，通过 15m 高（DA002）排气筒排放；天然气锅炉燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3-大气污染物特别排放限值及《安徽省 2020 年大气污染防治重点工作任务》（皖大气办〔2020〕2 号）中“氮氧化物排放浓度不高于 50mg/m³”的要求。

（三）严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》，落实《报告表》提出的噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，合理布置产生噪声设备的位置，并采取必要的减振、隔声、消声等措施进行降噪处理，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（四）土壤及地下水污染防治措施。严格落实《报告表》提出的防渗措施，确保不会对土壤及地下水环境质量造成影响。

（五）有关本项目的其他环境影响减缓等措施，按《报告表》相关要求进行落实。

四、本项目涉及污染物排放标准按照本审批意见及《报告表》执行，如有环境功能区划调整、新标准制定实施等情况，按照要求变更执行标准。

五、你单位应严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度，并按规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并向社会公开；编制环境风险应急预案，报生态环境行政主管部门备案；依法办理排污许可相关手续；请寿县生态环境保护综合行政执法大队负责项目的事中事后环保监管工作。

六、项目建设和运营依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理其他审批手续后方可建设或运营。

2025年6月12日

抄送：寿县生态环境保护综合行政执法大队，寿县瓦埠镇人民政府，安徽恒泽环境科技有限公司。

淮南市寿县生态环境分局

2025年6月12日印发